

BR.0003.40.2025

Sz. P.

Kamil Kaczmarek

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące awarii oświetlenia na ulicy Mickiewicza, Nowe Miasto, Pocztovej oraz Gimnazjalnej w Chojnicach, informuję:

Ad. 1

Konserwacją oświetlenia ulicznego na majątku Gminy Miejskiej Chojnice zajmuje się firma zewnętrzna tj: Patryk Sołtysiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOLSERWIS Patryk Sołtysiak z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 35,64-850 Ujście, zgodnie umowa zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na realizację tego zadania.

Ad. 2

Pierwsze zgłoszenie awarii oświetlenia odnotowano 14 października 2025r. dotyczyło m.in. oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza. W dniu 15 października 2025r. przekazano informację do konserwatora oświetlenia, który podjął czynności w celu ustalenia przyczyny awarii.

Następnie zgłaszano awarie w następujących datach: 22.10.2025 r., 25.10.2025 r., 28.10.2025 r., 30.10.2025 r., 13.11.2025 r., jak również na bieżąco telefonicznie.

Ad. 3

Działania jakie zostały podjęte przez Wykonawcę po każdym zgłoszeniu przez odpowiednie służby przedstawia informacja, która załączona jest do pisma. Wykonawca w sposób prawidłowy zachował się w stosunku do zgłoszenia awarii całego układu oświetleniowego. Dokonał analizy usterki, uruchomił część oświetlenia, którą można było uruchomić oraz zaplanował badanie układu kablowego, usunął usterkę.

Ad. 4 i 5

Oświetlenie uliczne na ulicy Mickiewicza jest rozbudowanym układem. Z jednego licznika zasilanie otrzymują ulice: Gimnazjalna, Nowe Miasto, parking przy ul. Mickiewicza oraz Mickiewicza, układ składa się z ok. 80 punktów świetlnych i linia kablowa łącząca układ w całość. Infrastruktura oświetleniowa znajduje się nad ziemią i pod ziemią. Nad ziemią diagnoza przebiega sprawnie natomiast pod ziemią bardzo ciężko jest ustalić bezpośrednią przyczynę usterki (awaria izolacji kabla, zalegająca woda gruntowa, prace budowlane w rejonie leżącego kabla, budowa przyłączy do przyległych nieruchomości i inne). W gruncie spotykamy mało sprzyjające warunki pracy i eksploatacji. Linia oświetleniowa na ul. Mickiewicza była uszkodzona na kilku odcinkach kablowych. Awaria linii kablowej i poszukiwanie miejsca awarii wymaga specjalistycznego sprzętu. Udało się ustalić miejsce usterki. Całkowite usunięcie usterki nastąpiło w dniu 22.11.2025r.

Ad. 6

Awarye zostały usunięte. Oświetlenie zostało przewrócone w całości na ul. Mickiewicza.

Informuję, iż nie prowadzono notatek służbowych zgłoszeń, oględzin, usterek oraz korespondencji wewnętrznej w Urzędzie Miejski dotyczącej tej sprawy. Informacje o usterkach bezpośrednio były kierowane do firmy zajmującej się konserwacją oświetleniem ulicznym na terenie miasta mailowo i telefonicznie. Ponadto informuję, że nie poniesiono dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem awarii. Prace prowadzone były w ramach zawartej umowy na konserwację oświetlenia.

W załączeniu kopia umowy na Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chojnice oraz wiadomości e-mail kierowanych do Wykonawcy.

Otrzymują:

- 1 adresat
- 2 a/a

Do wiadomości:

- 1 Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach