

Protokół nr 10/26

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
*Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice*
2. Imię i nazwisko kontrolujących:
 - 1) *Sebastian Matthes* – kierownik zespołu kontrolnego
 - 2) *Krzysztof Pestka* – członek
 - 3) *Kamil Trzebiatowski* – członek
 - 4) *Kazimierz Jaruszewski* – członek
3. Data przeprowadzenia kontroli: *27 – 30 kwietnia 2026 r. (spotkanie z przedstawicielem Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej odbyło się w dniu 26.04.2026 r.).*
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej w zakresie realizacji zadań miasta związanych z gospodarką wodno-ściekową.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
Krzysztof Teclaf – Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W posiedzeniu zespołu kontrolnego uczestniczyli: Sebastian Matthes, Krzysztof Pestka, Kamil Trzebiatowski i Kazimierz Jaruszewski, a ze strony Urzędu Miejskiego w Chojnicach: Krzysztof Teclaf – Kierownik Referatu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej.

Kontrola obejmowała realizację zadań miasta związanych z gospodarką wodno-ściekową, w szczególności w zakresie zabezpieczenia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz rozwiązań związanych z awaryjnym zasilaniem kluczowych obiektów i urządzeń.

Zespół kontrolny zapoznał się z przedstawionymi informacjami i wyjaśnieniami dotyczącymi realizacji zadań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem omówienia były w szczególności kwestie dotyczące zabezpieczenia funkcjonowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W toku kontroli przedstawiono i omówiono:

- 1) pisemną informację Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2026 r. dotyczącą rezerwowych źródeł zasilania obiektów technologicznych;
- 2) ustne wyjaśnienia Krzysztofa Teclafa dotyczące zakresu zadań referatu oraz sposobu postępowania w przypadku ewentualnych zdarzeń awaryjnych.

Z pisemnej informacji Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. wynika, że główne obiekty technologiczne spółki posiadają zabezpieczenia w zakresie zasilania awaryjnego. Wskazano m.in. Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Igielskiej 15, ujęcie wody i siedzibę firmy przy Placu Piastowskim 27A, ujęcie wody Funka, przepompownię wody przy ul. Bytowskiej 130 oraz przepompownię ścieków przy ul. Zielonej 17. Obiekty te wyposażone są w agregaty prądotwórcze o mocach dostosowanych do ich charakteru i potrzeb eksploatacyjnych. Wskazano również, że rozdzielnie niskiego napięcia

w wymienionych obiektach wyposażone są w układy samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), automatycznie monitorujące napięcie sieci i przełączające zasilanie na źródło awaryjne z funkcją autostartu.

Z informacji wynika ponadto, że na terenie miasta funkcjonuje 12 lokalnych przepompowni ścieków o mocach przyłączeniowych od 7 do 15 kW, przystosowanych do zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego. Dla potrzeb zabezpieczenia tych obiektów Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. posiadają w eksploatacji dwa mobilne agregaty prądotwórcze.

Na pytanie Kamila Trzebiatowskiego dotyczące czasu działania agregatów wyjaśniono, że czas pracy agregatów jest uzależniony przede wszystkim od zapewnienia paliwa oraz bieżącej obsługi eksploatacyjnej. Wskazano, że agregaty mogą pracować tak długo, jak długo zapewnione będzie paliwo i możliwość ich dalszej pracy zgodnie z warunkami technicznymi.

W odniesieniu do ewentualnych zdarzeń awaryjnych wskazano, że omawiany w trakcie kontroli zbiornik wodny (Jezioro Wegner) pełniłby funkcję osadnika, ograniczając ewentualne dalsze skutki zdarzenia. Jednocześnie wyjaśniono, że w zakresie spraw dotyczących Gminy Chojnice nie odnotowano sygnałów wymagających podejmowania odrębnych działań.

Podkreślono, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej priorytetem działań będzie zabezpieczenie mieszkańców w wodę oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-ściekowej, w miarę dostępnych możliwości organizacyjnych i technicznych.

Wnioski końcowe:

Zespół kontrolny przyjął przedstawione wyjaśnienia. Z dokumentów i informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że podstawowe obiekty wodociągowo-kanalizacyjne posiadają zabezpieczenie w zakresie rezerwowych źródeł zasilania, a wskazane rozwiązania służą utrzymaniu ciągłości działania infrastruktury w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Nie wniesiono uwag ani zaleceń.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Krzysztof Teclaf

.....

Podpisy kontrolujących:

Sebastian Matthes

.....

Krzysztof Pestka

.....

Kamil Trzebiatowski

.....

Kazimierz Jaruszewski

.....

Chojnice, dnia 30 kwietnia 2026 r.