

**INSTRUKCJA**  
**OGÓLNA PRZECIWPÓŻAROWA**

**dla**

**Świetlicy**

**Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1**

**Plac Jagielloński 7**

**89-600 CHOJNICE**

Opracował:

**Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej**

**kpt. poż. w st. spocz.**  
**mgr Ryszard Stomiński**

**Świetlica Samorządu Mieszkańców nr 1 w Chojnicach** mieści się w pomieszczeniu piwnicznym kamienicy przy Placu Jagiellońskim nr 7.

Pomieszczenie o pow. ok. 50 m<sup>2</sup> wyposażone jest w gaśnicę proszkową 6 kg (GP-6x).

Z pomieszczenia prowadzą jedne drzwi ewakuacyjne bezpośrednio na uliczny chodnik.

Użytkownicy pomieszczenia obowiązane są zwracać baczną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, co w szczególności wiąże się z zakazem:

- a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
- b) używania elektrycznych urządzeń grzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- c) stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki,
- d) instalowania osprzętu instalacji elektrycznej (wyłącznik, przełączniki, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
- e) naprawiania bezpieczników energii elektrycznej,

- f) eksploatawania prowizorycznych lub przeciążonych instalacji elektrycznych,
- g) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
- h) ograniczania dostępu do drzwi ewakuacyjnych, urządzeń gaśniczych i wyłączników prądu elektrycznego,

**W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź zagrożenia pożarem należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby interwencyjne. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczeń.**

Telefony alarmowe:

**CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO – 112**

**PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998**

Niniejsza instrukcja jest zgodna z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 1991r. nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2020 r. poz.471) oraz &4.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2019 poz. 67).